

أ. خالد حروف

المؤسسة العامة للرعاية السكنية
المنطقة الثانية



الإشارة : م/1228/188

التاريخ : 2014/11/18

المحترم

السيد / ممثل المتعهد

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إتمام مصدر لتوريد المضخات

بالعمارات والمباني العامة

مشروع إنشاء وإجاز وصيانة عدد (290 شقة) بالقطيعين
[N1&N3] + (350 شقة) والمباني العامة وأعمال الخدمات
الرئيسية والبنية التحتية بالمحور الخسلي
بمشروع مدينة جابر الأحمد
عقد رقم : م.ع.رس/ع/1228 - 2013 / 2014
تمهد : شركة برهان الدولية للإنشاءات

Date: 19/11/2014		
Sign		
For	Action	Inform
Deputy PM		✓
Tech Eng		
Q.E		✓
Mat. Eng		✓
S. Site Eng 1		
S. Site Eng 2		
Infra Eng		
H.V.A.C		
Elec Eng		
Plump.Eng	✓	

لدينا
أ. خالد حروف

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، والي كتابكم رقم BICC/PAHW/RE-1228/2014/0208 بتاريخ 2014/09/02 والخاص بطلبكم اعتماد الشركة الألمانية (wilo) كمصدر لتوريد مضخات رفع المياه بالعمارات والمباني العامة نود إفادتكم بأنه لا مانع لدينا من اعتماد أنظمة مضخات المياه المذكورة أدناه من المصدر الألماني شركة (WILO SE) ووكيله المحلي السادة / شركة المدد للتجارة والمقاولات وذلك كما يلي :-

أولاً : نظام دفع المياه (BOOSTER PUMP SET) :

الموديل المعتمد : WILO - COMFORT CO-2 HELIX V 1603/K/CC.

ثانياً : نظام رفع المياه (TRANSFFR PUMP SET) :

الموديل المعتمد : WILO - COMFORT CO-2 HELIX V 1605/K/CC.

علي ان يكون هذا الاعتماد وفقاً للشروط والضوابط التالية:-

1. ان يتم فحص المضخات في بلد المنشأ من فاحص عالمي مستقل وذلك قبل شحنها وتقديم شهادات بهذا الفحص عند التشوين .
2. أن يكون نظام دفع المياه اعلاه (BOOSTER PUMP SET) مزودا بمحسس الضغط (Pressure sensor) ومحول التردد (frequency convertor) لتغيير سرعة المضخات وذلك للحفاظ على ضغط ثابت للماء كما هو مطلوب في المواصفات الخاصة لهذا العقد.